



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0289/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Oczyszczacz powietrza Warmtec AP EVO

Zawierający / containing: poliamid, poliwęglan, polipropylen, ABS i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej, w tym w: hotelach, biurach, restauracjach, obiektach handlowych, wychowawczo-oświatowych, przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzenia musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obszaru, w jakim jest on używany.
- Montaż i eksploatacja urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product.

Wytwórca / producer:

Warmtec Sp. z o. o.

00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Warmtec Sp. z o. o.

00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.11.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.11.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 listopada 2019

The date of issue of the certificate: 20th November 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z y. Marij Sza
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349